BH = Byggherre, E = Entreprenör, S = Sakkunnig

KONTROLLPUNKTER								
	VAD ska kontrolleras:	**Typ av kontroll (HUR)**	**Intyg**		**Kontrollerad (MOT VAD):**		**VEM kontrollerar:**	**Signatur, datum och ev anteckningar:**
Nr:	Kontrollera:	Metod:	Ev. verifikat: (skriftligt intyg/ foto osv)	Intyg till BN:	Underlag/ Ritningsnr./ Beskrivning (namn och datum) osv.	Krav (ex pbl, bbr):		(skriv gärna på baksida eller separat bilaga om mer utrymme behövs)
1	*Konstruktion*							
1.1	Utförandet överensstämmer med lämnade uppgifter i ansökningshandlingar till bygglov.	visuellt			Konstruktionsritning		BH	
2	*Brand*							
2.1	Brandceller skiljs med minst klass EI30 eller rätt skyddsavstånd	visuellt				BBR 5:537	BH	
3	*Tillgänglighet och säkerhet*							
3.1	Glasytor lägre än 0,6m är säkerhetsklassade	Intyg av leverantör		x		BBR 8:352, BBR 8:353	BH	
3.2	Räcken utformade för att minska fall och klättringsrisk	visuellt				BBR 8:2321	BH	