BH = Byggherre, E = Entreprenör, S = Sakkunnig

KONTROLLPUNKTER								
	VAD ska kontrolleras:	**Typ av kontroll (HUR)**	**Intyg**		**Kontrollerad (MOT VAD):**		**VEM kontrollerar:**	**Signatur, datum och ev anteckningar:**
Nr:	Kontrollera:	Metod:	Ev. verifikat: (skriftligt intyg/ foto osv)	Intyg till BN:	Underlag/ Ritningsnr./ Beskrivning (namn och datum) osv.	Krav (ex pbl, bbr):		(skriv gärna på baksida eller separat bilaga om mer utrymme behövs)
1	*Konstruktion*							
1.1	Återfyllnadsmassor är fria från is, snö och organiskt material och har packats	Visuellt				EKS 11	BH	
1.2	Bärande byggnadsdelar är utförda enligt inlämnade ritningar	Visuellt			Konstruktionsritning		BH	
2	*Brand*							
2.1	Skydd mot brandspridning mellan byggnader	Visuellt			enligt beskrivning	BBR 5:611	BH	
	Brandvarnare monterad och testad	Visuellt				BBR 5:1513	BH	
3	*Fukt*							
3.1	Byggprodukter har skyddats från fukt under hela byggtiden	Visuellt				BBR 6:51	BH	
3.2	Marken runt byggnaden lutar 1:20 i 3 meter	Mätning/Visuellt				BBR 6:5321	BH	
4	*Tillgänglighet och säkerhet*							
4.1	Snörasskydd monteras över entréer	Visuellt				BBR 8:2434	BH	