BH = Byggherre, E = Entreprenör, S = Sakkunnig

KONTROLLPUNKTER								
	VAD ska kontrolleras:	**Typ av kontroll (HUR)**	**Intyg**		**Kontrollerad (MOT VAD):**		**VEM kontrollerar:**	**Signatur, datum och ev anteckningar:**
Nr:	Kontrollera:	Metod:	Ev. verifikat: (skriftligt intyg/ foto osv)	Intyg till BN:	Underlag/ Ritningsnr./ Beskrivning (namn och datum) osv.	Krav (ex pbl, bbr):		(skriv gärna på baksida eller separat bilaga om mer utrymme behövs)
1	*Konstruktion*							
1.1	Återfyllnadsmassor är fri från is, snö och organiskt material och har packats	visuellt				EKS 11	BH	
1.2	Konstruktionen är utförd enligt inlämnade handllingar för bygglov	visuellt			konstruktionsritning		BH	
2	*Brand*							
2.1	Skydd mot brandspridning konstruerad på rätt sätt om det är indre än 8 m mellan byggnader	visuellt			enligt beskrivning	BBR 5:611	BH	
3	*Fukt*							
3.1	Byggprodukter har skyddats från fukt under byggtiden	visuellt				BBR 6:51	BH	
3.2	Marken lutar 1:20 från byggnaden i 3 meter	mätning och visuellt				BBR 6:5321	BH	
4	*Tillgänglighet och säkerhet*							
4.1	Tillbyggnadens golv är i nivå med befintlig byggnads golv	visuellt				BBR 8:22 BBR 3:143	BH	
4.2	Glasytor under 0,6 m är säkerhetsklassade och glasytor konstruerade för att undvika risk för skärskador	intyg	intyg från leverantör	x		BBR 8:352 BBR 8:353	BH	